

Vykurovacie obdobie

Vykurovacie obdobie je spojené so zvýšeným počtom výjazdov k požiarom rodinných domov.

Každoročná štatistika je dôkazom toho, že „vd'aka“ technickým nedostatkom alebo nedbalosti dochádza k niekoľkým stovkám požiarov, spôsobených teplenými spotrebičmi, určenými na vykurovanie, varenie či ohrev teplej vody, dymovodmi alebo komínovými telesami.

Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiaru od vykurovacích telies patria: *NEDBALOSŤ* (nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa, manipulácia s popolom, zanedbanie bezpečnostných predpisov, používanie plyných a kvapalných látok ako zapaľovačov), *TECHNICKÉ NEDOSTATKY* (nesprávna inštalácia, nesprávne umiestnenie, technická porucha, nesprávna údržba, nevyhovujúci stav vykurovacieho telesa), *KOMÍNY A DYMOVODY* (nevhodná konštrukcia komína, zamurovaný trám v komíne, špáry v komíne, vznietenie sadzí, nesprávna inštalácia dymovodu).

Komíny a dymovody sa udržiavajú v takom technickom stave, aby pripojením tepelných spotrebičov bola zabezpečená protipožiarna bezpečnosť počas celej ich prevádzky.

LEHOTY ČISTENIA A KONTROLY KOMÍNA (vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z.)

- *Komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW* 1x za 4 mesiace
- *Komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW* 1x za 2 mesiace
- *Komíny s vložkou pre spotrebiče na plyné palivá do 50 kW* 1x za 12 mesiacov
- *Komíny bez vložky pre spotrebiče na plyné palivá do 50 kW* 1x za 6 mesiacov
- *Komíny pre spotrebiče na plyné palivá nad 50 kW* 1 x za 6 mesiacov

Komín možno vypaľovať len výnimočne, ak nemožno odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komín môže vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu sa uvedú v potvrdení alebo zápise do denníka čistenia a kontroly. Ak sa pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu zistia nedostatky, ktoré bezprostredne ohrozujú protipožiarnu bezpečnosť stavieb alebo zdravie a životy ľudí, musí ten kto čistenie a kontrolu komína alebo dymovodu vykonal, túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť obci alebo miestne príslušnému orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor. Takýto komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatkov nesmie používať.